

吉林省防火门产品质量省监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽样型号或规格

所抽防火门应为同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号的产品，优先抽取主导产品。

1.2 抽样方法、基数及数量

1.2.1 抽样地点

在企业的成品库内或市场待销产品中抽取近期生产的有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

1.2.2 抽样方法

一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.2.3 抽样基数和抽样数量

抽样基数满足抽样数量即可。在同一抽样批中随机抽取 2 幢产品（其中 1 幢为检验样品，另 1 幢为备用样品）。

1.3 样品处置

在抽样现场立即对抽取的检验样品和备用样品分别进行封样，封样单上应有企业名称、抽查日期以及抽样人员和受检单位代表的签名。抽样人员封样时，应当有防拆封措施，并保留好现场图像采集信息，以保证样品不被调换。承检单位接收样品时，应仔细查验封条和包装的完整性，以确定样品的真实性。备用样品可封存在有条件的受检企业或商铺。

1.4 抽样单

应按照有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及生产者或销售者相关信息。对于产品检验所需的样品规格型号等技术参数信息，应由被抽生产者或销售者提供，在抽样现场获取，并经生产者或销售者确认。

2. 检验依据

2.1 检验项目

防火门检验项目如表 1。

表 1 防火门检验项目

序号	检验项目	依据标准条款	检验方法
1	耐火性能	GB 12955-2008 5.11	GB 12955-2008 6.12 GB/T 7633-2008

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

2.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

3. 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 7633 门和卷帘的耐火试验方法

GB 12955 防火门

相关的法律法规、部门规章和细则

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。