

# 附件3： 2020年山西省农产品仓储保鲜冷链 设施建设验收表

(节能型机械冷库)

建设单位				新建 ( ) 改建 ( )
建设地点				建成时间:
建设类型	冷藏库 ( ) 冷冻库 ( ) 气调库 ( ) 预冷库 ( ) 配套设施 ( )			
冷库规格	长 ( ) 米×宽 ( ) 米×高 ( ) 米		单库容: ( ) m <sup>3</sup>	( ) 间
	长 ( ) 米×宽 ( ) 米×高 ( ) 米		单库容: ( ) m <sup>3</sup>	( ) 间
	长 ( ) 米×宽 ( ) 米×高 ( ) 米		单库容: ( ) m <sup>3</sup>	( ) 间
库体结构	砖混 ( ) 组合式 ( )		建设总库容 ( ) m <sup>3</sup>	
改建项目	制冷设备更新 ( ) 库体保温层更换 ( ) 库内保温材料和制冷设备同时更新 ( )			
保温类型	聚氨酯喷涂 ( ) 彩钢保温板 ( )		厚度 ( ) cm	
制冷设备	压缩机 ( ) 台; 冷风机 ( ) 台;			
序号	验收项目			验收情况
1	合同、付款凭证、视频等相关资料是否齐全			
2	施工前中后视频资料(全景和近景)是否与现场相一致。改建项目中已淘汰、报废的设施设备视频资料和处置声明是否齐全			
3	制冷设备的数量、参数、型号是否与资料一致(改建项目重点查验制冷设备生产日期, 出厂编号)			
4	冷库库内温度是否能满足设计要求 (冷藏库、预冷库 0℃、冷冻库-15℃)			
5	气调库是否配置制氮机、二氧化碳脱除机等气调设备; 是否配备安全阀等泄压装置; 制氮机的富氧排出管是否引出至室外安全地带; 气密门是否留有检修口			
6	预冷库, 当环境温度不超过 35℃, 空库温度从室温降到 0℃时间是否满足低于 30 分钟的要求			
7	需提供工程质量承诺书			
8	需提供建设项目所在村证明			
验收结论	验收组成员签字并联系方式 年 月 日			

# 2020 年山西省农产品仓储保鲜冷链设施建设收表

## （节能型通风贮藏库）

建设单位			
建设地点			建成时间：
建设类型	贮藏窖（ ）通风库（ ）	改建项目	通风设备（ ）保温材料（ ）
通风贮藏库规格	长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米	单库容：（ ）m <sup>3</sup>	（ ）间
	长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米	单库容：（ ）m <sup>3</sup>	（ ）间
	长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米	单库容：（ ）m <sup>3</sup>	（ ）间
贮藏窖结构	半地下（ ）地下（ ）地上（ ）		建设总库容（ ）m <sup>3</sup>
保温类型	聚氨酯喷涂（ ）聚苯板（ ）彩钢保温板（ ）覆土（ ）		
通风库结构	土建（ ）组合式（ ）	保温类型	聚氨酯喷涂（ ）聚苯板（ ） 彩钢保温板（ ）
通风设备	风机（ ）台；是否有通风管路（ ）；是否有自动控制装置（ ）		
序 号	验收项目		验收情况
1	合同、付款凭证、视频等相关资料是否齐全		
2	施工前中后视频资料（全景和近景）是否与现场相一致		
4	通风设施数量、参数、型号是否与资料一致		
5	通风贮藏窖/库是否配备 10 cm 以上的保温门		
6	屋顶防水层是否有渗漏或积水现象		
7	设施设备是否能正常运行		
8	通风贮藏库内通风效果是否能满足设计要求（风机型号和风道尺寸可按照每吨农产品 100 m <sup>3</sup> /h 以上的通风量选择）		
7	需提供工程质量承诺书		
8	需提供建设项目所在村证明		
验收结论	验收组成员签字并联系方式 年 月 日		

# 2020 年山西省农产品仓储保鲜冷链设施 建设验收表

（仓储冷链设施配套设备）

<b>建设单位</b>				
<b>建设地点</b>				
<b>建设类型</b>	节能型机械冷藏库（高温库） <input type="checkbox"/> 节能型机械预冷库（冷冻库） <input type="checkbox"/> 节能型气调贮藏库 <input type="checkbox"/> 节能型贮藏窖 <input type="checkbox"/> 节能型通风库 <input type="checkbox"/>	<b>建设总库容（m³）：</b>		
<b>序号</b>	<b>设备名称</b>	<b>数量</b>	<b>单价</b>	<b>金额</b>
1				
2				
3				
<b>合 计 金 额</b>				
<b>结 验 论 收</b>	<div style="text-align: right;"> <b>验收组成员签字并联系方式</b>            年    月    日         </div>			
<b>备 注：</b> 1. 配套设备申请仅支持新建仓储保鲜冷链设施所配套设备。 2. 补贴限以下范围： 运输装卸设备：叉车、传送带、立体式货架、金属货架、仓储铁箱等； 商品化处理设备：称量设备、清洗设备、分级设备、包装设备、信息采集设备； 加工设备：干制设备、脱水设备。 3. 每台设备均需提供购买合同、支付凭证、设备到货及安装视频(全景和近景，近景中必须清晰显示新购置设备的铭牌)。 4. 配套设施补助金额计算依据： 按新增配套设施设备总金额的 30%补助，但不超过该建设项目对应的《农产品仓储保鲜冷链设施补助目录》中配套设施补助的限额标准。 5. 单个申报主体总补助金额不超过 100 万。 备注和，注				

