

附件 1

危险化学品重大危险源企业执法检查重点事项表

序号	违法行为描述	执法依据	方式方法	处罚依据
1	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用	【部门规章】《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第二项规定：重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统。	1、查阅资料： 查看自动化控制系统、紧急停车系统设计、安装、验收、运行等资料。 2、现场检查： 查看自动化控制系统、紧急停车系统是否投入使用。	【部门规章】《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十二条：危险化学品单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处 10 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (三) 未按照本规定及相关标准要求对重大危险源进

序号	违法行为描述	执法依据	方式方法	处罚依据
				行安全监测监控的。
2	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统	【部门规章】《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第三项规定：对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）。	1、查阅资料： 查看紧急切断系统、安全仪表系统设计、安装、验收、运行等资料。 2、现场检查： 查看紧急切断系统、安全仪表系统是否投入使用。	【部门规章】《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十二条：危险化学品单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处10万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处10万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： （三）未按照本规定及相关标准要求对重大危险源进行安全监测监控的。
3	全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	1、查阅资料： 查看设计、验收等资料。 2、现场检查： 查看是否设置注水措施。	【法律】《安全生产法》第九十六条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五

序号	违法行为描述	执法依据	方式方法	处罚依据
		<p>【标准】《石油化工企业设计防火》（GB 50160-2008（2018 年版））6.3.16 规定：全压力式储罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。</p>		<p>万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。</p>
4	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。</p> <p>【规范性文件】《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办〔2008〕26 号）三、加大安全投入，提升本质安全水平。16.积极推动安</p>	<p>1、查阅资料：查看设计、验收等资料。</p> <p>2、现场检查：查看是否使用万向管道充装系统。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。</p>

序号	违法行为描述	执法依据	方式方法	处罚依据
		全生产科技进步工作。鼓励和支持科研机构、大专院校和有关企业开发化工安全生产技术和危险化学品储存、运输、使用安全技术。在危险化学品槽车充装环节，推广使用万向充装管道系统代替充装软管，禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。 【规范性文件】《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）。		
5	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 【标准】《石油化工企业设计防火》（GB 50160-2008（2018年版））6.3.16规定：全压力式储罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。	1、查阅资料： 查看设计、验收、报警器检测报告、爆炸危险区域划分图等资料。 2、现场检查： （1）查看是否按国家标准设置检测报警装置，装置是否投入使用，运行状况是否正常； （2）查看爆炸危险场是否	【法律】《安全生产法》第九十六条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的

序号	违法行为描述	执法依据	方式方法	处罚依据
			安装使用防爆电气设备，设备安装是否符合国家标准。	的，依照刑法有关规定追究刑事责任： （二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。
6	按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，制度是否有效执行	<p>【法律】《安全生产法》第四十条规定：生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。</p> <p>【标准】《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）。</p>	<p>1、查阅资料： 查看特殊作业管理制度，抽查相关作业票证。</p> <p>2、现场检查： 查看正在进行特殊作业是否按规定履行审批手续，作业现场是否与已审批票证相关内容一致。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十八条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>（三）进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的。</p> <p>【法律】《安全生产法》第九十九条：生产经营单位未</p>

序号	违法行为描述	执法依据	方式方法	处罚依据
				采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

带格式的：缩进：首行缩进： 0 厘米，孤行控制